

Arch. Justyna Bernat-Łagoda
ul. Niedziałkowskiego 21/15
71-410 Szczecin

L.dz. 05502/2014

Pobierowo, dnia : 24.09.2014 r.

Dotyczy: warunki techniczne na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal

Kanalizacja sanitarna

1. Wymiana istniejącego rurociągu na nowy. Brak wytycznych co do materiałów i wykonawstwa.
2. Wymiana studni na nowe (szczelne). Brak wytycznych co do materiałów i wykonawstwa.
3. Zachowanie istniejących połączeń (przyłącza kanalizacyjne) .
4. Ułożenie rurociągów i studni w zależności od warunków gruntowo-wodnych (np. studnie podwieszane pod nawierzchnie lub inne rozwiązania).
5. Rozważyć metodę bezwykopową.

Kanalizacja deszczowa

1. Materiał zgodny z Polskimi Normami oraz posiadający wszelkie certyfikaty i zgodności.
2. Rurociągi doprowadzające wody opadowe z ulic przyległych do Al. Bursztynowej zaprojektować w granicach opracowania i zakończyć studniami rewizyjnymi
3. Średnicę rurociągu dostosować do obliczeń.
4. Zrzut wód deszczowych ma się odbyć poprzez istniejące wyloty do jeziora Liwia Łuża. Część wód deszczowych odprowadzić do Kanału Liwia Łuża.
5. Na wszystkie wyloty do jeziora Liwia Łuża jak i Kanału Liwia Łuża należy uzyskać pozwolenia wodnoprawne, należy umiejscowić separatory ropopochodnych z możliwością dojazdu sprzętu czyszczącego na terenach gminnych .

Warunki opracował:

GLÓWNY SPECJALISTA
D/S TECHNICZNYCH
ZYGMUNT WOŁEJSZO



p.o. KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNEGO
Tomasz Sobieski

Warunki zatwierdził:


Prezes Zarządu
mgr inż. Sylwia Brzeźkowska

NIP 857-188-88-91
REGON 320629581
KRS 0000328462

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 19 599 350 PLN

nr konta: **75 9376 0001 0010 5486 2002 0002**